

СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть города Александров

за 3 квартал 2023 года

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений				
			Водозабор «Южный»	Водозабор «Северный»	Водозабор «Новинский»	ВНС ул. Королёва	ВНС ул. Первомайская
1.	Цветность (град.)	20	12	12	14	20	19
2.	Мутность, (мг/дм ³)	2,6	0,44	0,38	0,60	1,03	2,98
3.	рН	6 – 9	7,33	7,38	7,26	7,34	7,50
4.	Железо (мг/дм ³)	0,3	0,18	0,25	0,13	0,21	0,18
5.	Жесткость (°Ж)	7,0	7,64	8,13	7,74	7,79	7,25
6.	Окисляемость (мгО ₂ /дм ³)	5,0	<0,25	0,36	0,32	<0,25	<0,25
7.	Сухой остаток (мг/дм ³)	1000	461	520	483	434	444
8.	Кальций (мг/дм ³)	-	-	-	-	-	-
9.	Магний (мг/дм ³)	-	-	-	-	-	-
10.	Азот аммония (мг/дм ³)	2,0	-	-	-	-	-
11.	Нитраты (мг/дм ³)	45,0	-	-	-	-	-
12.	Нитриты (мг/дм ³)	3,0	-	-	-	-	-
13.	Хлориды (мг/дм ³)	350	-	-	-	-	-
14.	Сульфаты (мг/дм ³)	500	-	-	-	-	-
15.	Марганец (мг/дм ³)	0,1	-	-	-	-	-
16.	Фтор (мг/дм ³)	1,5	-	-	-	-	-
17.	Медь (мг/дм ³)	1,0	-	-	-	-	-
18.	Цинк (мг/дм ³)	5,0	-	-	-	-	-
19.	Щелочность (ммоль/дм ³)	-	-	-	-	-	-
20.	ОКБ (КОЕ в 100 мл)	отсутствие	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.
21.	Е.coli (КОЕ в 100 см ³)	отсутствие	не обнаруж.	не обнаруж.	не обнаруж.	не обнаруж.	не обнаруж.
22.	Энтерококки (КОЕ в 100 мл)	отсутствие	0	0	0	0	0
23.	ОМЧ (КОЕ в 1 мл)	не более 50	0	0	0	0	0

Подготовил:

Начальник ПТО  Ивлева С.Н.